



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αγ. Παρασκευή, 04.12.2015
Α.Π.: Α.α/402/3907



Προς: Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.
Μονάδα Αποστείρωσης
Τ.Θ. 27 - 196 00 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

Τμήμα Αδειών & Ελέγχων

Πληροφορίες : κ. Π.Τριτάκης

Τηλέφωνο : 210-650 6769

E-mail : panagiotis.tritakis@eeae.gr

**Έκθεση Επιθεώρησης σε Ακτινοβολητή Βιομηχανικών
Εφαρμογών**

Έχοντας υπόψη :

α. Το ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/08.12.14)

β. Την Υπ. Απόφ. Αριθ. 1014(ΦΟΡ)94/6.3.2001 (ΦΕΚ/Β/216) Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας

γ. Την από 30.10.15 αίτησή σας (με Α.Π.ΕΕΑΕ: 5869/11.11.15)

και μετά από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών του Ακτινοβολητή Βιομηχανικών Εφαρμογών του **Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.** και τον έλεγχο της ΕΕΑΕ στις 03.12.2015 διαπιστώθηκαν τα εξής :

Προσωπικό:

- Υπεύθυνος για τη λειτουργία του Ακτινοβολητή είναι ο κ. Δελλής ενώ υπεύθυνοι Ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας παραμένουν οι Ακτινοφυσικοί κ.κ. Ευστ. Ματσέλας και Παν. Ζαβερδινός.
- Τηρείται ιατρικός φάκελος για όλο το προσωπικό του εργαστηρίου.
- Υπάρχουν οδηγίες και εξοπλισμός αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και ατυχημάτων.

Εξοπλισμός του εργαστηρίου:

Χρησιμοποιούνται πηγές Co-60 συνολικής ενεργότητας 131.502 Ci (10/2015).

Συνθήκες ακτινοπροστασίας:

- Εφαρμόζονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ακτινοπροστασίας.
- Υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός ακτινοπροστασίας καθώς και όλα τα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέσα αποτροπής ακούσιας ακτινοβόλησης των εργαζομένων.

Αρχεία

- Πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ποιότητας και καλής λειτουργίας
- Τηρούνται τα απαιτούμενα αρχεία

Μέσα Φυσικής προστασίας

- Υπάρχουν κάμερες περιμετρικά του κτιρίου καθώς και ανιχνευτές κίνησης.
- Υπάρχει 24ωρη φύλαξη από ιδιωτική εταιρεία security η οποία πραγματοποιεί και περιπολίες κατά τις βραδινές ώρες



Συμπέρασμα:

Το εργαστήριο πληροί τις προϋποθέσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του.

Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου πρέπει να ενημερώνει την ΕΕΑΕ για τυχόν μεταβολές που αφορούν στον εξοπλισμό, προσωπικό ή συνθήκες ακτινοπροστασίας του εργαστηρίου.

**Ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Αδειών & Ελέγχων**

Κ. Ι. Χουρδάκης

ΠΤ/ΖΠ (Αρ.φακ 51027)

Εσωτ.Διανομή : ΔΑΕ & Γραφείο Προέδρου

